

Република Србија
Општина Неготин
Месна заједница Александровац
Савет МЗ
Број : 33/2015
Датум :15.07.2015. године.
Александровац

Комисија за ЈНМВ бр.1/2015 за добра- Набавка, испорука и уградња ПВЦ столарије на Дому културе у Александровцу , на основу члана 63. став 1. Закона о јавним набавкама(„Сл. гласник РС„ број 124/2012 и 14/2015) даје :

ПОЈАШЊЕЊЕ КОНКУРСНЕ ДОКУМЕНТАЦИЈЕ

За јавну набавку мале вредности број 1/2015 за набавку добара- Набавка, испорука и уградња ПВЦ столарије на Дому културе у Александровцу

Један од потенцијалних понуђача је упутио захтев за појашњење конкурсне документације:

1. У којој боји ће се радити столарија? (бела боја је најјефтиније, столарија у декору дрвета или некој од могућих фолија у боји је значајно скупља)

-Одговор: бела боја

2. Да ли се уграђују и унутрашње клупице од ПВЦ-а и спољашње окапнице од поцинкованог или алуминијумског лима? (у тендерском захтеву није наведена ниједна од ових, па Вас молим да их спецификујете уколико се уграђују)

-Одговор:не уграђује се ниједан од наведених

3. Да ли у цену понуде треба урачунати и демонтажу постојеће столарије? (није наведена у тендерском захтеву)

-Одговор:нема демонтаже

4. Да ли у цену понуде треба урачунати и обраду шпалетни и којих (унутрашњих и/или спољашњих - није наведено у тендерском захтеву)

-Одговор:да и унутрашњих и спољашњих

5. Шта се мисли под називом непровидно стакло које треба уградити у улазна врата из тендерског захтева?

-Одговор:мисли се на пескарено стакло

6. Да ли се у читаву површину крила врата уграђује малопре наведено стакло или се до одређене димензије уграђује ПВЦ панел, а стакло у остатак крила?

-Одговор:врата су делимично застакљена у горњој површини врата

7. Са обзиром да су висине врата изнад максимално дозвољених висина крила, молим Вас да нам наведете у којим вратима и на којој димензији се постављају надсветла, и која је њихова структура (фиксни део без крила, кип крило са погоном на ручицу, вентус крило са погоном на шипку, итд)

-Одговор:надсветло се поставља изнад висине од 210цм и фиксног су типа-не отварају се

8. Можете ми молим Вас да ми наведете шта се подразумева под сертификатима квалитета и атестима који се у члану 12 модела уговора захтевају од извођача, и по којим прописима? (нпр. да ли то значи да извођач мора да поседује стандард ИСО 9001, или се сертификати и атести односе на профиле које уграђује)

-Одговор: То значи да мора да достави сертификате и атесте на материјал који се уграђује

9. Можете ми молим Вас да ми наведете шта се подразумева под испуњеношћу стандарда који се у члану 12 модела уговора захтевају од извођача, и по којим Правилницима и позитивном законском регулативом?

-Одговор:Закон о планирању и изградњи

10. Можете ли молим Вас да нам пошаљете шему столарије из Главног пројекта на коју се позивате при дефинисању елемената за израду?

-Одговор:објекат је изведен по главном пројекту, међутим димензије отвора се не слажу са шемом столарије из главног пројекта.

1. Симоновић Десимир, председник комисије
2. Стаменковић Срба, заменик пред. комисије
3. Горан Лепојевић, дипл.грађ.инж.члан
4. Драгица Живковић, дипл.грађ.инж.заменик члана
5. Весна Лазаревић, дипл.правник.члан
6. Габријела Рожа Алкоуали, дипл.правник.заменик члана