

Република Србија  
ОПШТИНА НЕГОТИН  
Месна заједница Мала Каменица  
Савет МЗ  
Комисија за ЈНМВ број 2/2016  
Број: 44  
Дана: 27.10.2016. године  
Неготи н

Комисија за јавну набавку мале вредности број 2/2016, наручиоца – Месне заједница Мала Каменица, на основу члана 63. став 1. Закона о јавним набавкама („Сл. гласник РС“, број 68/2015) даје :

Г одговор у вези питања на појашњење конкурсне документације

За јавну набавку мале вредности радова број 2/2016 – радови на изградњи објекта-потпорни зид за заштиту објекта Дома културе у Малој Каменици на кп.бр. 2809 КО Мала Каменица, општина Неготин

Један од потенцијалних понуђача је дана 25.10.2016. године путем мејла поставио питање и затражио појашњење у вези конкурсне документације за ЈНМВ 2/2016, наручиоца МЗ Мала Каменица:

Питање:

„Поштовани,

Поставили би вам питање у вези конкурсне документације а у вези техничког капацитета потенцијалног извођача да поседује мини багер у пописној листи основних средстава закључно са 31.12.2015 год,обзиром да смо обишли потенцијално место извођења радова (градилиште) у Малој Каменици и дошли до закључка да је мини багер беспотребан и неупотребљив због прилаза месту за ископ земље и потенцијалног обрушавања земље због насталих временских услова обилне падавине и нагиба земљишта и да сте ви у предмеру и предрачуноу навели да се ископ земље изврши ручно и то у 100% односу 324,00м<sup>3</sup> и вратити 280+36=316,00м<sup>3</sup> земље,уградити 131,00м<sup>3</sup> бетона и 2.347,00кг арматуре ,а рок за извођење 30 дана од увођења у посао,а не машински путем и још нисте навели по нашем мишљењу и искуству и референцама које поседујемо да су за обављање ове јавне набавке потребно имати бетонску пумпу и кранску дизалицу минимум 12м како би могли уградити бетон и допремити потребан матерјал.

Па вас молимо да нам у што краће одговорите на ове добронамерне указе како би се радови извели у року који сте дали за завршетак ових радова у Малој Каменици.

Хвала.“

Одговор:

Комисија наручиоца Месне заједнице Мала Каменица за јавну набавку мале вредности број 2/2016 – радови на изградњи објекта-потпорни зид за заштиту објекта Дома културе у Малој Каменици на кп.бр. 2809 КО Мала Каменица, општина Неготин заузела је мишљење и донела Одлуку да не прихвати предлог понуђача и да остаје при условима датим у конкурсној документацији. Наиме, Комисија сматра да је мини багер захтеван из предострожности, због потенцијалних временских (не)прилика, као и због могућег обрушавања земље, али и због могућности да се поред ручног користи и ископ земље мини багером. Такође, Комисија сматра да је могуће извести радове на изградњи потпорног зида и без употребе механизације које понуђач наводи у свом захтеву.

С поштовањем,

Комисија за јавне набавке  
Живојин Марковић с.р.