

Република Србија
ОПШТИНА НЕГОТИН
Број: 4042-5/2019-П/04
Дана: 26.08.2019.године
Неготин



ОПШТИНА НЕГОТИН

ТЕЛЕФОНИ:
Централа: 019/544-000
Факс: 019/544-000
Трг Стевана Мокрањца бр. 1
Неготин

У складу са чланом 63. став 3. Закона о јавним набавкама („Сл. гласник РС” бр. 124/2012, 14/2015 и 68/2015 – у даљем тексту: ЗЈН) и конкурсне документације за отворени поступак за избор приватног партнера и доделу јавног уговора о јавно-приватном партнерству за вршење услуга реконструкције, рационализације и одржавања система јавног осветљења применом мера уштеде енергије на територији општине Неготин, ЈН бр. 5/2019 (у даљем тексту: конкурсна документација), Комисија за предметну јавну набавку (у даљем тексту: Комисија) наручиоца Општина Неготин, Трг Стевана Мокрањца бр. 1, 19300 Неготин, узаконском року објављујесвим заинтересованим лицима, одговоре и појашњења на питања постављена од стране Заинтересованог лица:

1. Питање Заинтересованог лица

У конкурсној документацији, на страни 71, тражи се да понуђач приложи сертификате и доказе да су на светиљкама извршена тестирања, чиме се доказује да је светиљка квалитетна. Ставка 3 односи се на ENEC сертификат. **ПИТАЊЕ:** Уколико фабрика реномираног светског произвођач светиљки поседује ENEC сертификат, уколико лабораторије произвођача у којој произвођач врши испитивања раде по ENEC шеми и поседују ENEC сертификат, све светиљке предвиђене за монтажу на улицама категорије М3-М6 имају ENEC сертификат, рефлектор има ENEC сертификат, а светиљка коју је понуђач предвидео за осветљење паркова је у поступку добијања ENEC сертификат-а, да ли ће наручилац прихватити такву понуду уз изјаву произвођача да је поменута светиљка у поступку добијања ENEC-а?

1. Одговор Наручиоца

Због обезбеђивања што је могуће веће конкуренције, Наручилац ће прихватити понуду понуђача који достави изјаву произвођача да је одређена светиљка или рефлектор у поступку добијања ENEC сертификата.

2. Питање Заинтересованог лица

У конкурсној документацији, на страни 70, у Опису светиљки за категорију пута М6, Наручилац тражи да је – „Светиљка опремљена LED драјвером који има функцију подешавања радне струје (снаге, флукса) и креирања аутономног сценарија димовања у више корака.“

Како је конкурсном документацијом, на страни 69, тражено пригушивање свих светиљки на путевима категорије М3-М5 и парковских светиљки, сматрамо да овај захтев треба изузети из Конкурсне документације.

2. Одговор Наручиоца

У питању је техничка грешка. За светиљке уграђене на саобраћајницама категорије М6 није предвиђено димовање, те ће овај захтев бити обрисан. У складу са чланом 63. став. 5. ЗЈН, Наручилац ће извршити измену конкурсне документације.

3. Питање Заинтересованог лица

На страни 217. у прилогу 6 Модела уговора о енергетској услузи за примену мера побољшања енергетске ефикасности и уштедама у оперативним трошковима јавног осветљења општине Неготин, у тачки 1.2 Наручилац наводи следеће : „Инсталирана нова опрема мора да буде квалитетна како би се обезбедио добар квалит осветљења и избегла неочекивана оптемирењења за општину у погледу одржавања након истека уговора. Минимални захтеви који се односе на категорије заштите су следећи:

- Минимално IP 66,
- Минимално IK 08. “

На страни 71. конкурсне документације у опису рефлектора Наручилац је навео да отпорност на удар целе светиљке треба да буде **IK 07**, у сагласности са EN 60068-2 или EN 62262 или одговарајући.

Молимо Наручиоца да усагласи конкурсну документацију на тај начин да свим заинтересованим лицима буде јасно да ли је потребно да светиљке и рефлектори имају отпорност на удар IK 08 или IK 07 и продужи рок за подношење понуда за најмање 4 недеље, пошто се мора мењати техничка понуда и избор техничког решења, а све у циљу припреме прихватљиве понуде.

3. Одговор Наручиоца

У питању је техничка грешка у Прилогу 6 Модела уговора. У складу са чланом 63. став. 5. ЗЈН, Наручилац ће извршити измену конкурсне документације.

4. Питање Заинтересованог лица

У прилогу 4 Модела уговора о енергетској услузи за примену мера побољшања енергетске ефикасности и уштедама у оперативним трошковима јавног осветљења општине Неготин, наручилац наводи списак релевантних параметара (варијабли) за праћење и верификацију уштеда у оперативним трошковима пројекта јавног осветљења за **сијалице**. Имајући у виду да се услуга која се уговара по овој јавној набавци реализује уградњом LED светиљки, рефлектора и метал-халогених сијалица, молимо Наручиоца да измени и усагласи Конкурсну документацију и уместо уштеда оперативних трошкова пројекта јо за сијалице напише – за **рефлекторе и светиљке**.

4. Одговор Наручиоца

Списак релевантних параметара (варијабли) за праћење и верификацију уштеда у оперативним трошковима јавног осветљења се, поред сијалица, односи и на светиљке и рефлекторе. Међутим, како не би конкурсна документација била у потпуности недвосмислена, Наручилац ће извршити измену конкурсне документације у складу са чланом 63. став. 5. ЗЈН.

5. Питање Заинтересованог лица

На страни 134. у члану 10.7, став 1, Модела уговора, Наручилац је навео следеће : „За сваки обрачунски период врши се плаћање накнаде на крају сваког месеца у висини једне дванаестине годишње накнаде, као што је дефинисано у члану 10.7 овог уговора ...“

Претпоставимо да наведено представља грешку у овом члану, те молимо Наручиоца да усагласи овај члан тако да свим заинтересованим лицима буде јасно.

5. Одговор Наручиоца

У питању је техничка грешка у члану 10.7. Модела уговора. У складу са чланом 63. став. 5. ЗЈН, Наручилац ће извршити измену конкурсне документације.

6. Питање Заинтересованог лица

Молимо Наручиоца да појасни табелу бр.2 – Структура светиљки у општини Неготин – насељена места, имајући у виду да је на странама 21. и 152. у делу Зелена пијаца наведен непознат број светиљки. Молимо Наручиоца да измени конкурсну документацију и продужи рок за подношење понуда за најмање четири недеље како би понуђачи могли да припреме прихватљиву понуду.

6. Одговор Наручиоца

У питању је техничка грешка у табели број 2. – Структура светиљки у општини Неготин – насељена места. У складу са чланом 63. став. 5. ЗЈН, Наручилац ће извршити измену конкурсне документације.

7. Питање Заинтересованог лица

Молимо Наручиоца за појашњење зашто за LED рефлектор захтева да трајност LED извора буде најмање 50.000 радних сати, док за остале LED светиљке захтева минимум 100.000 радних сати?

7. Одговор Наручиоца

Захтеви у погледу рефлектора и светиљки које ће бити уграђене у систем јавног осветљења у Општини Неготин нису идентични, већ је Наручилац исте одређивао у складу са својим потребама. Сходно томе, Наручилац остаје при свом захтеву и конкурсна документација у овом делу неће бити измењена.

Због битних измена у конкурсној документацији, које захтевају прилагођавање техничког аспекта понуде и утичу на избор светиљки и одговарајуће финансијске калкулације, Наручилац ће продужити рок за подношење понуда за 4 недеље, до **30.09.2019.** године.

У Неготину, дана 26.08.2019. године

Комисија за јавну набавку у отвореном поступку јавне набавке број 05/2019