

Република Србија
ОПШТИНА НЕГОТИН
Број: 4042- 4/2020-П/04
Дана: 10.07.2020.године
Неготин



ОПШТИНА НЕГОТИН

ТЕЛЕФОНИ:
Централа: 019/544-000
Факс: 019/544-000
Трг Стевана Мокрањца бр. 1
Неготин

У складу са чланом 63. став 3. Закона о јавним набавкама („Сл. Гласник РС” бр. 124/2012, 14/2015 и 68/2015 – у даљем тексту: ЗЈН) и конкурсне документације за отворени поступак за јавну набавку радова - Радови на замени спољне столарије у оквиру текућег одржавања објекта бр. 1. ПУ „Пчелица“ Неготин, ознака из општег речника 44221000– Прозори и врата и сродни артикли, на основу Пројекта замене спољне столарије у оквиру текућег одржавања објекта бр. 1. ПУ Пчелица Неготин, урађен од стране Пројектног бироа “HAUS пројект“, Неготин, број 085/19, децембар 2019. , ЈН бр. 4/2020 (у даљем тексту: конкурсна документација), Комисија за предметну јавну набавку (у даљем тексту: Комисија) наручиоца Општина Неготин, Трг Стевана Мокрањца бр. 1, 19300 Неготин, у законском року објављује појашњење конкурсне документације заинтересованим лицима, као одговор на постављена питања:

Потенцијални понуђачи поставили су следећа питања:

1. Да ли се уз понуду достављају извештаји о испитивању или термички прорачун за сваки елемент како би се доказало да нова алуминијумска столарија задовољава коефицијент пролаза топлоте $U_w \leq 1.1 \text{ W/m}^2\text{K}$ како је тражено конкурсном документацијом у делу Сажети технички опис?

Одговор: извештаји о испитивању или термички прорачун за сваки елемент како би се доказало да нова алуминијумска столарија задовољава коефицијент пролаза топлоте $U_w \leq 1.1 \text{ W/m}^2\text{K}$ достављају се приликом техничког пријема изведених радова.

2. Поштована,

У складу са чланом 63. Закона о јавним набавкама, као заинтересовано лице, понуђач, обраћамо Вам се ради додатних информација и појашњења у вези са припремањем Понуде у отвореном поступку јавне набавке радова - Радови на замени спољне столарије у оквиру текућег одржавања објекта бр .1. ПУ "Пчелица", Неготин, ЈН број 4/2020, а истовремено Вам указујемо на уочене недостатке и неправилности у конкурсној документацији.

У конкурсној документацији у делу шема столарије описи нису дати на српском језику а у Упутству понуђачима наведено је да понуда мора бити на српском језику.

Молимо Вас да нам доставите нове шеме столарије у складу са Законом како би припремили комплетну и исправну Понуду.

Одговор: Поштовани, шема столарије је постављена кроз питања и одговоре дана 22.06.2020. која је на српском језику.

Комисија за јавну набавку број 4/2020