

Министарство унутрашњих послова Републике Србије - Сектор за ванредне ситуације, Одељење за ванредне ситуације у Бору, на основу члана 29. став 1. Закона о заштити од пожара (Сл. гласник РС, бр. 111/09), решавајући по захтеву "СЕТ" ДОО Шабац, захтев број 4988/13/1 од 01.07.2013. године, поднетог у име инвеститора ELIXIR Прахово ДОО Прахово, даје

### У С Л О В Е

заштите од пожара за израду Плана детаљне регулације за комплекс хемијске индустрије Прахово у Прахову, на кп. бр. 2300 КО Прахово, инвеститора ELIXIR Прахово ДОО Прахово, општина Неготин.

Приликом израде Плана детаљне регулације потребно је дефинисати:

а) изворишта снабдевања водом и капацитет водоводне мреже који обезбеђује довољно количине воде за гашење пожара (сходно Правилнику о техничким нормативима за спољну и унутрашњу хидрантску мрежу за гашење пожара (Сл. лист СФРЈ, бр. 30/91)

б) удаљеност између зона предвиђених за индустријске објекте и објекте за специјалне намене

в) приступне путеве и пролазе за ватрогасна возила до објеката (сходно Правилнику о техничким нормативима за приступне путеве, окретнице и уређење платоа за ватрогасна возила у близини објеката повећаног ризика од пожара ("Сл. лист СРЈ", бр. 8/95)

г) безбедносне појасеве између објеката којима се спречава ширење пожара

Напомена: С обзиром на недовољан број улазних параметара осим ових услова потребно је доставити на сагласност главне пројекте за изградњу објекта ради провере примењивости захтева.

За ове услове наплаћена је републичка административна такса у износу од 1.520,00 динара, по тарифном броју 1 и 46а Закона о републичким административним таксама ("Службени гласник РС" бр.43/03 и 47/13).

Решено у Министарству унутрашњих послова Републике Србије - Сектор за ванредне ситуације, Одељење за ванредне ситуације у Бору 07/11 број 217-10-18/13 од 02.07.2013. године.

/ГН/

Доставити:

- 1 x подносиоцу захтева;
- 1 x писарници органа, а/а;
- 1 x досијеу Одељења за ванредне ситуације.

НАЧЕЛНИК ОДЕЉЕЊА  
главни полицијски саветник  
мр Станимир Живановић